



Radna Miasta Tychy

Tychy, dnia 26-09-25

Dorota Kozioł

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Niepodległości 49, 43-100 Tychy


Bardzo proszę o interwencję w sprawie braku oświetlenia w przejściu podziemnym na Jana Pawła II 16 w Tychach przy CH City Point. Usterka istnieje od co najmniej zeszłego tygodnia. Wpływa to radykalnie na obniżenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w tym miejscu. Jest to kolejny aspekt, który pogarsza wizerunek naszego miasta w tej okolicy – oprócz zdewastowanego charakteru tunelu, zarośniętej drzewami okolicy oraz osób spożywających alkohol i bezdomnych. Dla objęcia tego terenu czasową opieką pismo kieruję również jednocześnie do Dzielnicowych Straży Miejskiej oraz Policji. Również Miejski Zarząd Ulic i Mostów proszony jest o przyspieszenie realizacji zagadnień z mojej poprzedniej interpelacji związanej z tym miejscem. Nie widać jakichkolwiek działań podjętych w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Kozioł

Do wiadomości:

1. Miejski Zarząd ulic i mostów
2. Dzielnicowy Straży miejskiej w Tychach inspektor Łukasz Kopczyk
3. Dzielnicowy Policji w Tychach asp. szt. Piotr Antecki
4. UM Prezydent Miasta Tychy Maciej Gramatyka
5. UM Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych



Urząd Miasta
Tychy

WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Tychy, 6 października 2025r.

Sprawa: Brak oświetlenia w przejściu podziemnym Jana
Pawła II 16 w Tychach
Znak sprawy: RKO.7021.11.29.2025.MB

Sz. P.
Dorota Koziół
Radna Miasta Tychy
videotekatychy@poczta.onet.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2025 r. uprzejmie informuję, że usterka została po raz pierwszy zgłoszona 19.09.2025 r., ponownie zgłoszona 25.09.2025 r., a całkowite jej usunięcie nastąpiło w dniu 26.09.2025 r.

Okres naprawy (7 dni) wynikał z charakteru awarii, która dotyczyła uszkodzenia starego przewodu zasilającego (miedź 6x4) przebiegającego w ścianie tunelu trudnego do zlokalizowania. Przewód był czynny tylko na jednej fazie, co nie zapewniało wystarczającego zasilania dla opraw oświetleniowych.

W celu ustalenia miejsca uszkodzenia kilkakrotnie podejmowaliśmy próby lokalizacji z wykorzystaniem wozu specjalistycznego, jednak bez oczekiwanego rezultatu.

Ostatecznie wykonano tymczasowe zasilanie, które pozwoliło przywrócić działanie oświetlenia w tunelu, jednak nie stanowi ono rozwiązania docelowego. Konieczne jest zaplanowanie prac oraz opracowanie nowego planu zasilania tunelu, aby zapewnić trwałe i bezpieczne funkcjonowanie instalacji.

Łączę wyrazy szacunku

NACZELNIK
Wydziału Komunalnego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr Anna Warzecha

Do wiadomości:

1. Miejski Zarząd Ulic i Mostów
2. Dzielnicowy Straży Miejskiej w Tychach inspektor Łukasz Kopczyk
3. Dzielnicowy Policji w Tychach asp. szt. Piotr Antecki
4. Prezydent Miasta Tychy Maciej Gramatyka
5. Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych

Kopia: RKO aa